

**Изменения в схеме теплоснабжения Чебаркульского городского округа
Котельная ст. Мисяш, ул.Станционная**

Наименование	Кол-во зданий, шт	Общий объем, м3	Суммарная нагрузка Гкал/час
Жилые здания	4	н/д	0,11
Бюджет	3	н/д	0,18
Прочие	1	н/д	0,02

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час			0,9
Присоединенная нагрузка			0,31
Полезный отпуск, Гкал/год			785,7

**Котельная ст.Мисяш,Достоевского - Распоряжение Главы Чебаркульского городского округа
№566 от 29.12.2016 года "О прекращении подачи тепла в домах по ул.Достоевского.**

Наименование	Кол-во зданий, шт	Общий объем, м3	Суммарная нагрузка Гкал/час
Жилые здания	0	0	0
Бюджет	0	0	0
Прочие	0	0	0

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час			0
Присоединенная нагрузка			0
Полезный отпуск, Гкал/год			0

Котельная по ул.Миасское шоссе,5

Наименование	Кол-во зданий, шт	Общий объем, м3	Суммарная нагрузка Гкал/час
Жилые здания	4	нд	0,06
Бюджет	2	нд	0,06
Прочие	0	нд	0

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час			1,72
Присоединенная нагрузка			0,12
Полезный отпуск, Гкал/год			300